採水地点；一ノ瀬浄水場出口（安中市松井田町上増田字箕輪久保3906番地1一ノ瀬浄水場内）

採水コード；400　　平成28年度

番号	項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	3個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物												
4	水銀及びその化合物												
5	セレン及びその化合物												
6	鉛及びその化合物												
7	ヒ素及びその化合物												
8	六価クロム化合物												
9	亜硝酸態窒素												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.4mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.15mg/L	0.17mg/L	0.16mg/L	0.15mg/L	0.08mg/L未満	0.16mg/L	0.19mg/L	0.17mg/L	0.11mg/L	0.14mg/L	0.12mg/L	0.13mg/L
13	ホウ素及びその化合物												
14	四塩化炭素												
15	1,4-ジオキサン												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
17	ジクロロメタン												
18	テトラクロロエチレン												
19	トリクロロエチレン												
20	ベンゼン												
21	塩素酸												
22	クロロ酢酸												
23	クロロホルム												
24	ジクロロ酢酸												
25	ジブロモクロロメタン												
26	臭素酸												
27	総トリハロメタン												
28	トリクロロ酢酸												
29	ブロモジクロロメタン												
30	ブロモホルム												
31	ホルムアルデヒド												
32	亜鉛及びその化合物												
33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.03mg/L	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.08mg/L	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.06mg/L	0.05mg/L	0.09mg/L
34	鉄及びその化合物												
35	銅及びその化合物												
36	ナトリウム及びその化合物												
37	マンガン及びその化合物												
38	塩化物イオン	1.3mg/L	1.4mg/L	1.3mg/L	1.3mg/L	1.8mg/L	1.3mg/L	1.4mg/L	1.5mg/L	0.9mg/L	1.3mg/L	1.3mg/L	1.3mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）												
40	蒸発残留物												
41	陰イオン界面活性剤												
42	ジェオスミン												
43	2-メチルイソボルネオール												
44	非イオン界面活性剤												
45	フェノール類												
46	有機物(全有機炭素の量)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.5mg/L	0.3mg/L未満
47	pH値	7.7	7.6	7.8	7.4	7.8	8.3	7.7	7.8	8.0	7.8	8.0	7.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点；一ノ瀬浄水場系管末給水栓　No,1（安中市上後閑地内）

採水コード；401　　平成28年度

番号	項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	0個/mL	0個/mL	0個/mL	3個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	2個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物												
4	水銀及びその化合物												
5	セレン及びその化合物												
6	鉛及びその化合物												
7	ヒ素及びその化合物												
8	六価クロム化合物												
9	亜硝酸態窒素												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.14mg/L	0.09mg/L	0.18mg/L	0.17mg/L	0.08mg/L未満	0.16mg/L	0.16mg/L	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物												
14	四塩化炭素												
15	1,4-ジオキサン												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
17	ジクロロメタン												
18	テトラクロロエチレン												
19	トリクロロエチレン												
20	ベンゼン												
21	塩素酸												
22	クロロ酢酸												
23	クロロホルム												
24	ジクロロ酢酸												
25	ジブロモクロロメタン												
26	臭素酸												
27	総トリハロメタン												
28	トリクロロ酢酸												
29	ブロモジクロロメタン												
30	ブロモホルム												
31	ホルムアルデヒド												
32	亜鉛及びその化合物												
33	アルミニウム及びその化合物												
34	鉄及びその化合物												
35	銅及びその化合物												
36	ナトリウム及びその化合物												
37	マンガン及びその化合物												
38	塩化物イオン	1.3mg/L	1.5mg/L	1.4mg/L	1.4mg/L	1.8mg/L	1.3mg/L	1.4mg/L	1.8mg/L	1.3mg/L	1.3mg/L	1.5mg/L	1.7mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）												
40	蒸発残留物												
41	陰イオン界面活性剤												
42	ジェオスミン												
43	2-メチルイソボルネオール												
44	非イオン界面活性剤												
45	フェノール類												
46	有機物(全有機炭素の量)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	—	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.8mg/L	0.3mg/L未満
47	pH値	7.7	7.7	7.8	7.4	7.9	8.1	7.6	7.8	8.1	7.9	8.2	7.4
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点；一ノ瀬浄水場系管末給水栓　No.3（安中市中後閑地内　後閑城趾公園）

採水コード；403　　平成28年度

番号	項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	1個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物			0.0003 mg/L未満						0.0003 mg/L未満			
4	水銀及びその化合物			0.00005 mg/L未満						0.00005 mg/L未満			
5	セレン及びその化合物			0.001 mg/L未満						0.001 mg/L未満			
6	鉛及びその化合物			0.001 mg/L未満						0.001 mg/L未満			
7	ヒ素及びその化合物			0.001mg/L 未満						0.001mg/L 未満			
8	六価クロム化合物			0.005 mg/L未満						0.005 mg/L未満			
9	亜硝酸態窒素			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.14mg/L	0.19mg/L	0.16mg/L	0.16mg/L	0.14mg/L	0.16mg/L	0.18mg/L	0.16mg/L	0.15mg/L	0.15mg/L	0.08mg/L 未満	0.12mg/L
13	ホウ素及びその化合物			0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満
14	四塩化炭素			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満
17	ジクロロメタン			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
20	ベンゼン			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
21	塩素酸			0.06mg/L 未満			0.06mg/L 未満			0.06mg/L 未満			0.06mg/L 未満
22	クロロ酢酸			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満
23	クロロホルム			0.006 mg/L未満			0.006 mg/L未満			0.006 mg/L未満			0.006 mg/L未満
24	ジクロロ酢酸			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満
25	ジブロモクロロメタン			0.01mg/L 未満			0.01mg/L 未満			0.01mg/L 未満			0.01mg/L 未満
26	臭素酸			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
27	総トリハロメタン			0.01mg/L 未満			0.01mg/L 未満			0.01mg/L 未満			0.01mg/L 未満
28	トリクロロ酢酸			0.003mg/L 未満			0.003mg/L 未満			0.003mg/L 未満			0.003mg/L 未満
29	ブロモジクロロメタン			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満
30	ブロモホルム			0.009 mg/L未満			0.009 mg/L未満			0.009 mg/L未満			0.009 mg/L未満
31	ホルムアルデヒド			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物			0.01mg/L 未満						0.01mg/L 未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.08mg/L	0.02 mg/L未満	0.04mg/L	0.02 mg/L未満	0.06mg/L	0.05mg/L	0.08mg/L
34	鉄及びその化合物			0.03mg/L 未満						0.03mg/L 未満			
35	銅及びその化合物			0.01mg/L 未満						0.01mg/L 未満			
36	ナトリウム及びその化合物			5.1mg/L						5.1mg/L			
37	マンガン及びその化合物			0.005 mg/L未満						0.005 mg/L未満			
38	塩化物イオン	1.3mg/L	1.4mg/L	1.1mg/L	1.3mg/L	1.3mg/L	1.3mg/L	1.4mg/L	1.4mg/L	1.4mg/L	1.3mg/L	1.7mg/L	1.3mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			21.8mg/L						27.7mg/L			
40	蒸発残留物			95mg/L						66mg/L			
41	陰イオン界面活性剤			0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満			
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
45	フェノール類			0.0005 mg/L未満						0.0005 mg/L未満			
46	有機物(全有機炭素の量)	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3mg/L	0.3 mg/L未満
47	pH値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8	8.2	7.7	7.8	8.2	7.4	8.3	7.5
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点；一ノ瀬浄水場系管末給水栓　No,4（安中市郷原字名山地内　名山公園）

採水コード；404　　平成28年度

番号	項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	1個/mL	0個/mL	0個/mL	5個/mL	0個/mL	0個/mL	1個/mL	2個/mL	0個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物												
4	水銀及びその化合物												
5	セレン及びその化合物												
6	鉛及びその化合物												
7	ヒ素及びその化合物												
8	六価クロム化合物												
9	亜硝酸態窒素												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.14mg/L	0.20mg/L	0.16mg/L	0.16mg/L	0.08mg/l未満	0.15mg/L	0.08mg/L	0.13mg/L	0.08mg/l未満	0.14mg/L	0.13mg/L	0.12mg/L
13	ホウ素及びその化合物												
14	四塩化炭素												
15	1,4-ジオキサン												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
17	ジクロロメタン												
18	テトラクロロエチレン												
19	トリクロロエチレン												
20	ベンゼン												
21	塩素酸												
22	クロロ酢酸												
23	クロロホルム												
24	ジクロロ酢酸												
25	ジブロモクロロメタン												
26	臭素酸												
27	総トリハロメタン												
28	トリクロロ酢酸												
29	ブロモジクロロメタン												
30	ブロモホルム												
31	ホルムアルデヒド												
32	亜鉛及びその化合物												
33	アルミニウム及びその化合物												
34	鉄及びその化合物												
35	銅及びその化合物												
36	ナトリウム及びその化合物												
37	マンガン及びその化合物												
38	塩化物イオン	1.9mg/L	2.1mg/L	2.0mg/L	1.9mg/L	2.1mg/L	1.6mg/L	1.8mg/L	2.0mg/L	2.1mg/L	1.9mg/L	1.7mg/L	1.9mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）												
40	蒸発残留物												
41	陰イオン界面活性剤												
42	ジェオスミン												
43	2-メチルイソボルネオール												
44	非イオン界面活性剤												
45	フェノール類												
46	有機物(全有機炭素の量)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	pH値	7.1	7.4	7.7	6.9	7.7	8.1	7.3	7.9	8.1	7.3	8.3	7.5
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.6度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満