

採水日	採水場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
平成29年4月19日	久保井戸浄水場(原水)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)

※検出限界:放射性ヨウ素131:1ベクレル/kg、放射性セシウム134:1ベクレル/kg、放射性セシウム:137:1ベクレル/kg
 ※測定機関:一般社団法人 群馬県薬剤師会

採水日	採水場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
平成29年5月12日	久保井戸浄水場(原水)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)

※検出限界:放射性ヨウ素131:1ベクレル/kg、放射性セシウム134:1ベクレル/kg、放射性セシウム:137:1ベクレル/kg
 ※測定機関:一般社団法人 群馬県薬剤師会

採水日	採水場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
平成29年6月15日	久保井戸浄水場(原水)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)
	久保井戸浄水場(水道水)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)
平成29年6月14日	坂本浄水場(水道水)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)
	滝ノ入浄水場(水道水)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)
	一ノ瀬浄水場(水道水)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)
	入牧浄水場(水道水)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)
	西野牧浄水場(水道水)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)

※検出限界:放射性ヨウ素131:1ベクレル/kg、放射性セシウム134:1ベクレル/kg、放射性セシウム:137:1ベクレル/kg
 ※測定機関:一般社団法人 群馬県薬剤師会

採水日	採水場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
平成29年7月4日	久保井戸浄水場(原水)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)	不検出 (検出限界値1)

※検出限界:放射性ヨウ素131:1ベクレル/kg、放射性セシウム134:1ベクレル/kg、放射性セシウム:137:1ベクレル/kg
 ※測定機関:一般社団法人 群馬県薬剤師会