

採取日/測定日	採水場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム		測定機関	備考
		131	134	137		
平成25年10月24日採取 平成25年10月25日測定	坂本浄水場 (北側)	不検出	860	2000	群馬県薬剤師会	※汚泥排出期間:平成22年11月1日～平成23年9月30日、天日乾燥期間平成23年10月1日～平成24年10月15日
平成25年11月21日採取 平成25年11月22日測定	坂本浄水場 (南側)	不検出	580	1400	群馬県薬剤師会	※汚泥排出期間:平成22年11月1日～平成23年9月30日、天日乾燥期間平成23年10月1日～平成24年10月15日
平成25年10月24日採取 平成25年10月25日測定	久保井戸浄水場 (1号床)	不検出	360	840	群馬県薬剤師会	※汚泥排出期間:平成24年7月5日～平成24年10月1日、天日乾燥期間平成24年10月2日～平成25年12月1日
平成25年10月24日採取 平成25年10月25日測定	久保井戸浄水場 (2号床)	不検出	160	400	群馬県薬剤師会	※汚泥排出期間:平成24年10月2日～平成24年12月27日、天日乾燥期間平成24年12月28日～平成25年12月2日
平成25年11月21日採取 平成25年11月22日測定	久保井戸浄水場 (3号床)	不検出	100	260	群馬県薬剤師会	※汚泥排出期間:平成24年2月3日～平成24年4月1日、天日乾燥期間平成24年4月2日～平成25年3月5日
平成25年10月24日採取 平成25年10月25日測定	久保井戸浄水場 (4号床)	不検出	250	610	群馬県薬剤師会	※汚泥排出期間:平成24年4月7日～平成24年7月5日、天日乾燥期間平成24年7月6日～平成25年8月8日

※検出限界:放射性ヨウ素131:10ベクレル/kg、放射性セシウム134:10ベクレル/kg、放射性セシウム137:10ベクレル/kg

※測定機関:一般社団法人 群馬県薬剤師会