

安中市内浄水場における浄水発生土の放射性物質測定結果について(平成26年度)

平成26年度の安中市内浄水場における浄水発生土の放射性物質の測定結果は、次のとおりです。
なお、水道水については、市内いずれの浄水場からも放射性物質は検出されませんでした。

(単位:ベクレル/kg)

採取日/測定日	採水場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム		測定機関	備考
		131	134	137		
平成26年12月25日採取 平成26年12月26日測定	坂本浄水場 (北側)	不検出	170	540	群馬県 薬剤師会	※汚泥排出期間:平成24年1 1月1日～平成26年2月3日、 天日乾燥期間平成26年2月4 日～平成26年12月16日
平成26年12月25日採取 平成26年12月26日測定	久保井戸浄水場 (3号 床)	不検出	33	140	群馬県 薬剤師会	※汚泥排出期間:平成25年5 月2日～平成25年7月3日、天 日乾燥期間平成25年7月4日 ～平成26年7月9日
平成26年12月25日採取 平成27年 1月 5日測定	久保井戸浄水場 (4号 床)	不検出	120	440	群馬県 薬剤師会	※汚泥排出期間:平成25年9 月19日～平成25年11月18 日、天日乾燥期間平成25年 11月19日～平成26年11月10 日
平成26年12月25日採取 平成27年 1月 5日測定	久保井戸浄水場 (5号床)	不検出	110	370	群馬県 薬剤師会	※汚泥排出期間:平成24年12 月27日～平成25年5月1日、 天日乾燥期間平成25年5月2 日～平成26年6月15日

※検出限界:放射性ヨウ素131:10ベクレル/kg、放射性セシウム134:10ベクレル/kg、放射性セシウム137:10ベクレル/kg

※測定機関:一般社団法人 群馬県薬剤師会